

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy ul. M. Konopnickiej i ul. T. Kościuszki w Kamieniu Pomorskim.

Zamawiający informuje o zapytaniach, które wpłynęły od Wykonawców;

1. Proszę o przestanie przykładowych zdjęć urządzeń, które mają być wykonane w ramach zapytania.

Odp. Zamawiający w zapytaniu ofertowym podał specyfikację urządzeń planowanych do wymiany.

2. Czy zestawy zabawowe i sprawnościowy, piaskownica, tablica i ławki mają być wykonane z drewna czy z metalu? Jeśli drewno to jakie?

Odp. Urządzenia mogą być wykonane w metalu lub drewnie. Jeżeli proponowane urządzenia będą wykonane z elementów drewnianych, muszą być wykonane z drewna klejonego lub bezrdzeniowego. Wszystkie elementy urządzeń zabawowych winny być odporne na warunki atmosferyczne a śruby i łączniki zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi.

3. Czy w przypadku urządzeń drewnianych mają być one montowane na kotwach stalowych zabetonowanych w gruncie?

Odp. Tak

4. Czy przewidują Państwo wykonanie nawierzchni bezpiecznej np. z piasku, ponieważ norma PN-EN 1176 nakazuje jej wykonanie pod urządzeniami: zestaw zabawowy, sprawnościowy, huśtawka? Jeśli tak to kto ma wykonać tą nawierzchnię. Przewidywana grubość nawierzchni z piasku to 30cm.

Odp. Nawierzchnia z piasku będzie wykonana w ramach zadań własnych,

5. Czy w wycenie należy ująć również usunięcie i zutylizowanie starego placu zabaw?

Odp. Zgodnie z pkt 5 zapytania ofertowego „Cena wykonania całości zamówienia musi zawierać oprócz kosztów dostawy i montażu urządzeń zabawowych dodatkowo koszt demontażu zlokalizowanych na terenie placów zabaw istniejących urządzeń wraz z utylizacją materiału rozbiórkowego”

Z up. Burmistrza
Leszek Wojciech Szefliński
Zastępca Burmistrza